



Centro di Taratura LAT N°105
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Laboratorio di Misure Industriali
Sede legale ed operativa
Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia
Tel. 0776 2993672 - Fax 0776 2995508
pec lami@pec.uniclam.it

LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 4
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_483_19
Certificate of Calibration

-data di emissione
date of issue 2019-12-17
-cliente
customer Pa.L.Mer Scarl
via Casilina Nord, n° 246
03013 FERENTINO (FR)
-destinatario
receiver Eng Techno di E. Guidotti
via della Repubblica, n° 56
13900 Biella (BI)
-richiesta
application 3/ODALAMI-2019
-in data
date 2019-12-16
Si riferisce a
referring to
-oggetto Dispositivo di misura della velocità istantanea di
item veicoli
-costruttore ENGINE
manufacturer
-modello EnVES EVO MVD 1605
model
-matricola 0X00029594
serial number
-data di ricevimento oggetto 2019-12-17
date of receipt of item
-data delle misure 2019-12-17
date of measurements
-registro del laboratorio RL UOD_FR 2019
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N°105 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 105 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95 %. Normally, this factor k is 2.

per Il Responsabile del Centro
for the Head of the Centre
ing. Agostino Viola



Centro di Taratura LAT N°105
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Laboratorio di Misure Industriali
Sede legale ed operativa
Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia
Tel. 0776 2993672 - Fax 0776 2995508
pec lami@pec.uniclam.it

LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4
Page 2 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_483_19
Certificate of Calibration

1. Descrizione dell'oggetto in taratura

Description of the item under calibration

Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli ENGINE EnVES EVO MVD 1605 s/n 0X00029594. Il dispositivo di misura ha una risoluzione di 0,01 km/h.

2. Identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature

Technical procedures used for calibration performed

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura N. PT.10/VEL rev_I.

3. Tipo di taratura eseguita

Type of calibration performed

Lo strumento in taratura è stato sottoposto ad una verifica di taratura periodica successiva a quella iniziale in accordo alle disposizioni previste ai capi 2 e 3 dell'allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato nella G.U. n. 177 del 31/07/2017.

Lo strumento è stato tarato nelle seguenti modalità di funzionamento: misura di velocità istantanea in allontanamento. Durante la taratura sono stati rilevati 63 punti di taratura nel seguente campo di velocità 30,44 km/h - 235,72 km/h.

4. Strumenti/campioni che garantiscono la catena della riferibilità del Centro

Instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre

La catena di riferibilità ha inizio dal campione di prima linea N.5011810 munito di certificato valido di taratura N.258-31994 emesso da METAS (CH) in data 2019-07-16.

5. Luogo di taratura

Site of calibration

La taratura è stata svolta presso:

Pista Aeroportuale - Aeroporto di Scalea - SP9 - 87029 Scalea (CS)

6. Condizioni Ambientali

Environmental conditions

	min	MAX	
Temperatura ambiente:	16,1	18,2	°C
Umidità relativa:	55,3	71,2	%

7. Note

Notes

nessuna (spazio lasciato intenzionalmente vuoto).

per Il Responsabile del Centro
for the Head of the Centre
ing. Agostino Viola



Centro di Taratura LAT N°105
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Laboratorio di Misure Industriali
Sede legale ed operativa
Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia
Tel. 0776 2993672 - Fax 0776 2995508
pec lami@pec.uniucam.it

LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 4
Page 3 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_483_19
Certificate of Calibration

8. Risultati della taratura

Calibration results and their expanded uncertainty

Campo di velocità da 30 a 100 km/h

Scarto minimo della velocità UUC rispetto al riferimento	-0,3	[km/h]
Incertezza estesa dello scarto minimo	0,3	[km/h]
Scarto medio della velocità UUC rispetto al riferimento	0,0	[km/h]
Incertezza estesa dello scarto medio	0,3	[km/h]
Scarto massimo della velocità UUC rispetto al riferimento	0,3	[km/h]
Incertezza estesa dello scarto massimo	0,3	[km/h]

Nella seguente tabella, per ogni punto di taratura, sono riportati: la velocità misurata dal sistema di misura di riferimento (V_{STD}); la velocità misurata dal dispositivo sottoposto a taratura (V_{UUC}); lo scarto ($E_M = V_{UUC} - V_{STD}$); l'incertezza dello scarto (U_{E_M}); la modalità di rilevamento.

N.	V_{STD} [km/h]	V_{UUC} [km/h]	E_M [km/h]	U_{E_M} [km/h]	Modalità di rilevamento
# 1	30,44	30,60	0,2	0,3	Allontanamento
# 2	36,34	36,36	0,0	0,3	Allontanamento
# 3	36,47	36,36	-0,1	0,3	Allontanamento
# 4	45,06	45,00	-0,1	0,3	Allontanamento
# 5	45,18	45,36	0,2	0,3	Allontanamento
# 6	45,41	45,36	-0,1	0,3	Allontanamento
# 7	54,77	54,72	0,0	0,3	Allontanamento
# 8	54,96	55,08	0,1	0,3	Allontanamento
# 9	55,11	55,08	0,0	0,3	Allontanamento
# 10	65,27	65,52	0,3	0,3	Allontanamento
# 11	65,37	65,16	-0,2	0,4	Allontanamento

N.	V_{STD} [km/h]	V_{UUC} [km/h]	E_M [km/h]	U_{E_M} [km/h]	Modalità di rilevamento
# 12	65,41	65,52	0,1	0,3	Allontanamento
# 13	75,01	74,88	-0,1	0,3	Allontanamento
# 14	75,50	75,24	-0,3	0,3	Allontanamento
# 15	75,74	75,60	-0,1	0,3	Allontanamento
# 16	85,17	85,32	0,2	0,3	Allontanamento
# 17	85,28	85,32	0,0	0,3	Allontanamento
# 18	85,44	85,32	-0,1	0,3	Allontanamento
# 19	95,14	95,04	-0,1	0,3	Allontanamento
# 20	95,53	95,76	0,2	0,3	Allontanamento
# 21	95,79	95,76	0,0	0,3	Allontanamento

per Il Responsabile del Centro
for the Head of the Centre
ing. Agostino Viola



Centro di Taratura LAT N°105
Calibration Centre



Laboratorio Accreditato di
Taratura

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Laboratorio di Misure Industriali
Sede legale ed operativa
Via G. Di Biasio, 43 03043 Cassino (FR) - Italia
Tel. 0776 2993672 - Fax 0776 2995508
pec lami@pec.uniclam.it

LAT N° 105

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 4
Page 4 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_483_19
Certificate of Calibration

Campo di velocità oltre i 100 km/h

Scarto relativo minimo della velocità UUC rispetto al riferimento	-0,08	[%]	Rapporto minimo tra la velocità UUC ed il riferimento	0,999
Incertezza estesa dello scarto relativo minimo	0,28	[%]	Incertezza estesa del rapporto minimo	0,003
Scarto relativo medio della velocità UUC rispetto al riferimento	0,18	[%]	Rapporto medio tra la velocità UUC ed il riferimento	1,002
Incertezza estesa dello scarto relativo medio	0,28	[%]	Incertezza estesa del rapporto medio	0,003
Scarto relativo massimo della velocità UUC rispetto al riferimento	0,59	[%]	Rapporto massimo tra la velocità UUC ed il riferimento	1,006
Incertezza estesa dello scarto relativo massimo	0,28	[%]	Incertezza estesa del rapporto massimo	0,003

Nella seguente tabella, per ogni punto di taratura, sono riportati: la velocità misurata dal sistema di misura di riferimento (V_{STD}); la velocità misurata dal dispositivo sottoposto a taratura (V_{UUC}); il rapporto ($R_M = V_{UUC}/V_{STD}$); l'incertezza del rapporto (U_{R_M}); la modalità di rilevamento.

N.	V_{STD} [km/h]	V_{UUC} [km/h]	R_M	U_{R_M}	Modalità di rilevamento
# 1	104,94	105,12	1,002	0,003	Allontanamento
# 2	105,10	105,12	1,000	0,003	Allontanamento
# 3	105,85	105,84	1,000	0,003	Allontanamento
# 4	114,40	114,48	1,001	0,003	Allontanamento
# 5	115,15	115,20	1,000	0,003	Allontanamento
# 6	115,29	115,20	0,999	0,003	Allontanamento
# 7	124,64	124,92	1,002	0,003	Allontanamento
# 8	125,24	125,64	1,003	0,003	Allontanamento
# 9	125,45	125,64	1,002	0,003	Allontanamento
# 10	134,44	134,64	1,001	0,003	Allontanamento
# 11	134,59	134,64	1,000	0,003	Allontanamento
# 12	135,92	136,08	1,001	0,003	Allontanamento
# 13	145,42	145,80	1,003	0,003	Allontanamento
# 14	145,51	145,44	0,999	0,003	Allontanamento
# 15	145,58	145,80	1,002	0,003	Allontanamento
# 16	154,86	155,16	1,002	0,003	Allontanamento
# 17	154,92	155,16	1,002	0,003	Allontanamento
# 18	154,97	155,16	1,001	0,003	Allontanamento
# 19	164,25	164,52	1,002	0,003	Allontanamento
# 20	164,60	164,88	1,002	0,003	Allontanamento
# 21	164,82	165,24	1,003	0,003	Allontanamento

N.	V_{STD} [km/h]	V_{UUC} [km/h]	R_M	U_{R_M}	Modalità di rilevamento
# 22	174,08	174,24	1,001	0,003	Allontanamento
# 23	174,20	174,60	1,002	0,003	Allontanamento
# 24	174,44	174,96	1,003	0,003	Allontanamento
# 25	183,98	184,32	1,002	0,003	Allontanamento
# 26	184,04	185,04	1,005	0,003	Allontanamento
# 27	184,13	184,32	1,001	0,003	Allontanamento
# 28	193,87	194,40	1,003	0,003	Allontanamento
# 29	194,63	195,12	1,003	0,003	Allontanamento
# 30	195,13	195,84	1,004	0,003	Allontanamento
# 31	204,34	204,84	1,002	0,003	Allontanamento
# 32	204,61	205,20	1,003	0,003	Allontanamento
# 33	204,74	205,20	1,002	0,003	Allontanamento
# 34	214,32	214,92	1,003	0,003	Allontanamento
# 35	214,71	215,28	1,003	0,003	Allontanamento
# 36	214,73	216,00	1,006	0,003	Allontanamento
# 37	223,46	223,92	1,002	0,003	Allontanamento
# 38	223,94	223,92	1,000	0,003	Allontanamento
# 39	224,10	224,64	1,002	0,003	Allontanamento
# 40	234,87	235,08	1,001	0,003	Allontanamento
# 41	234,90	234,72	0,999	0,003	Allontanamento
# 42	235,72	236,52	1,003	0,003	Allontanamento

9. Dichiarazione di conformità
Compliance declaration

Sulla base dei risultati della taratura, riportati nel paragrafo 8 di questo Certificato, dei criteri stabiliti ai capi 3.7, 3.8 e 3.9 dell'allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato nella G.U. n. 177 del 31/07/2017 e delle regole decisionali riportate nel paragrafo 5.1 della circolare n. 04/2019/DT emessa da ACCREDIA in data 14-06-2019,

si dichiara che

Lo strumento è CONFORME ai criteri stabiliti ai capi 3.7, 3.8 e 3.9 dell'allegato al summenzionato D.M.

per Il Responsabile del Centro
for the Head of the Centre
ing. Agostino Viola