



**Tarature e Servizi alle Imprese**

**Sistema di Garanzia della Qualità  
conforme alla norma ISO IEC 17025**

**T.E.S.I S.r.l.**

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B  
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 422468 / +39 0575

Fax +39 0575 421282

Pagina 1 di 3  
Page 1 of 3

**CERTIFICATO DI TARATURA 1010\_2019/E**  
*Certificate of Calibration*

- data di emissione 2019-03-28  
*date of issue*

- cliente Safety21 S.p.a.  
*customer*  
Via Durban, 2/4 - 00144 Roma (RM)

- destinatario Safety21 S.p.a.  
*receiver*  
Via Durban, 2/4 - 00144 Roma (RM)

- richiesta OFF. 476  
*application*

- in data 2019-03-07  
*date*

Si riferisce a

*Referring to*

- oggetto Temporizzatori semaforici  
*item*

- costruttore -  
*manufacturer*

- modello -  
*model*

- matricola SEM SM1  
*serial number*

- data delle misure 2019-03-28  
*date of measurements*

- registro di laboratorio RLT/E\_2019  
*laboratory reference*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro

*Head of the Centre*

Ing. Marco Porpora



**Tarature e Servizi alle Imprese**

**Sistema di Garanzia della Qualità  
conforme alla norma ISO IEC 17025**

**T.E.S.I S.r.l.**

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B  
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

Pagina 2 di 3

Page 2 of 3

**CERTIFICATO DI TARATURA 1010\_2019/E**  
*Certificate of Calibration*

**1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA**

La taratura è stata effettuata nel Comune di Santa Marinella (RM) Intersezione S.S.1 Aurelia-Via Meleagro-Via Pirgus\_Via Latina-Diretrice S.S.1 Aurelia dir.Est

La taratura è consistita nella misura della durata della fase del giallo e del rosso. I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti applicando le procedura PTF\_009 rev.4.

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea PRIM\_TF1 matricola N. 06179 munito di Certificato di Taratura N. 18-0295-04 emesso dall'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica "I.N.Ri.M".

E' stato impiegato il misuratore di intervalli di tempo del Centro matricola KR91200962 kit usato, certificato A007\_2019\_ACCR\_EO del 2019-01-08 emesso dal Centro LAT 101 T.E.S.I.

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo (18+/-3) °C ed umidità relativa (44+/-5) %

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni: Verifica iniziale

I risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti.

 Il Responsabile del Centro



**Tarature e Servizi alle Imprese**

**Sistema di Garanzia della Qualità  
conforme alla norma ISO IEC 17025**

**T.E.S.I S.r.l.**

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B  
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 422468/+39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

Pagina 3 di 3

Page 3 of 3

**CERTIFICATO DI TARATURA 1010\_2019/E**

*Certificate of Calibration*

**2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA**

**2.1 Durata della fase giallo**

STRUMENTO IN TARATURA		STRUMENTO DI RIFERIMENTO	
Prova	Intervallo Misurato $T_{RIF}$		
	(s)		
1	12,179		
2	12,178		
3	12,180		
4	12,180		
5	12,182		
6	12,184		
7	12,194		
8	12,172		
9	12,178		
10	12,196		
11	12,202		
12	12,169		
Numero di misure		12	
Valore medio		12,18	s
Incertezza		0,04	s

 Il Responsabile del Centro